

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TA

Uttale brann - PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565M FL.

Det er ikke beskrevet hvordan brannvann og tilkomst for brannvesenet skal løses. Ser av dokumentene at det kommer et brannkonsept, men det bør tas med i teknisk plan hvor brannkummer skal plasseres.

Ber derfor om at det tas med i rekkefølgebestemmelsene for teknisk plan at den skal også inneholde plan for brannvann.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 90 78 68 73 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund

