



**HAUGALAND**

BRANN OG REDNING IKS

Karmøy kommune

Haugesund, 15.01.2020

Saksnr.: [xx/xxx]

Arkivnr.:

Saksbehandler: TEA

## UTTALE BRANN – PLAN 5096 – DETALJREGULERING NORHEIMSMARKA

Brannvesenet viser til «Retningslinjer for ivaretagelse av behov ved innsats fra brannvesenet». Dersom retningslinjene følges har ikke brannvesenet ytterligere kommentarer.

Om retningslinjene ikke kan følges bes det om at brannvesenet tas inn til høring i den videre plan/byggesaken.

Vi ber om at det settes rekkefølgekrav i planbestemmelsene:

«Krav til slokkevann og oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr må være på plass før en midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.»

Vennlig hilsen

T o v e   A k s d a l   |   f o r e b y g g e r

**HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS**

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: [tove.aksdal@hbre.no](mailto:tove.aksdal@hbre.no)

Nettside: [www.hbre.no](http://www.hbre.no)

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



**Haugaland brann og redning iks**



Diktervegen 8  
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11  
e-post: [postmottak@hbre.no](mailto:postmottak@hbre.no)

nettside: [www.hbre.no](http://www.hbre.no)  
org.nr: 819 585 822